



RNC-413000137

24 de Enero del 2023

Asunto: Circular No. 01

Atención: A todos los oferentes conforme al registro de interesados

Referencia: AMHMR-CCC-CP-2023-0001, Construcción de contenes y aceras en la Jagua, San José, La Ceiba y las franjas.

Por medio de la presente le comunicamos que en fecha 06 de enero de enero del año 2023, fue publicada la convocatoria para participar en el proceso No. AMHMR-CCC-CP-2023-0001, Mediante la Acta No. 03-2023, hemos procedido a dar respuestas a las consultas realizadas en el periodo correspondido.

Pregunta 1: El pliego de condiciones no especifica la hora en la que se hará la visita de inspección técnica y si es obligatoria.

Respuesta: La inspección no es obligatoria, el oferente podrá presentarse en hora laborable de 7:30 am hasta las 2:30 pm al departamento de Planeamiento Urbano, la fecha límite será hasta el día y la hora de la presentación de la oferta.

Pregunta 2: Suministrar las plantillas del presupuesto base sin los precios, para que se cumpla el principio de igualdad de competencia entre los oferentes.

Respuesta: Las fichas técnicas o plantillas sin los precios se encuentran en el pliego de condiciones

Pregunta 3: Aclarar, el numeral 2.10 DOCUMENTACIONES A PRESENTAR, SOBRE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN LA OFERTA ECONOMICA, SOLO PIDEN EL FORMULARIO 0033 Y LA POLIZA. ES DECIR, NO PIDEN LOS PRESUPUESTOS Y LOS ANALISIS DE COSTOS. NOS HACEMOS LA SIGUIENTE PREGUNTA, SIN ANALISIS DE COSTOS Y SIN PRESUPUESTO, COMO SE VAN A FISCALIZAR LA OBRA Y ACTUALIZAR LOS PRECIOS EN CASO DE QUE SUBAN, POR INFLACION?

Respuesta: El pliego establece claramente que deberán presentar presupuesto en el subtítulo 2.10.1 numeral A, en lo relativo en análisis de costo se entiende que todo presupuesto debe tenerlo, no obstante lo hemos incluido en la enmienda realizada al pliego de condiciones.

Pregunta 4: SUMINISTRAR EL ANCHO Y LARGO DE LOS IMBORNALES. UN DETALLE.

Respuesta: Toda la volumetría y unidades de medida de los trabajos a realizar se encuentran en la ficha técnica de cada Ítem presentada en el pliego de condiciones.

Pregunta 5: EVALUAR SI EL TIEMPO DE 2 MESES ES SUFICIENTE PARA EJECUTAR LAS OBRAS, QUIZAS PARA LOS DOS LOTES PEQUEÑOS SI, PERO PARA EL MAS GRANDE NO.

Respuesta: El tiempo de ejecución está establecido en el pliego y entendemos que es más que suficiente, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor.

Pregunta 6: SUMINISTRAR LA CUANTIA Y ESPECIFICACIONES DE LOS BADENES.

Respuesta: Se encuentra en Las fichas técnicas.

Pregunta 7: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE ESPONJAMIENTO EN LOS ACAREOS, BOTES.

Respuesta: El oferente deberá considerar un PA sobre la base de la volumetría de cada proyecto.

Pregunta 8: TIPO DE SUELO EN LAS ESCAVACIONES.

Respuesta: El tipo de suelo es rocoso el cual deberán evaluar durante la visita programada a los de presentar su propuesta.

Pregunta 9: CUAL ES LA RESISTENCIA DEL HORMIGON EN LOS BORDILLOS?

Respuesta: La resistencia del hormigón a utilizar es 210kg sobre cm².

Pregunta 10: SUMINISTRAR LAS SECCIONES DE LOS BORDILLOS, ES DECIR UN DETALLE, CON ALTURA, BASE Y ESPESOR.

Respuesta: El estándar que se utiliza es de 20 cm en la parte superior, y en la parte base de 40 centímetro, esta medida puede variar por la exigencia del terreno, lo que podrán determinar con exactitud en la visita de inspección técnica.

Pregunta 11: SUMINISTRAR LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES DE LAS CUNETAS.

Respuesta: Utilizar hormigón con resistencia 180 kg sobre cm².

Pregunta 12: ACLARAR SI LOS IMBORNALES INCLUYEN EL POZO FILTRANTE Y EN EL ANALISIS Y QUE DIAMETRO Y TIPO DE TUVO LLEVA.

Respuesta: Las especificaciones técnicas no incluyen pozos filtrantes.

Pregunta 13: CUAL SERIA LA PROFUNDIDAD DE PERFORACION DE LOS FINTRATES?

Respuesta: Las especificaciones técnicas no incluyen pozos filtrantes.

Pregunta 14: SE DEBE DE ACLARAR CUAL ES EL PRESUPUESTO BASE REAL ESTIMADO, YA QUE LOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES PRESENTAN DIFERENCIA CON LOS PRESENTADO EN EL PORTAL TRANSACCIONAL DE COMPRAS Y CONRATAIONES PUBLICAS. ESTOS SE CONTRADICEN CON EL CERTIFICADO DE FONDO

Respuesta: El monto estimado para cada proyecto se encuentra en el pliego de condiciones y en la certificación de fondos, siendo estos los documentos oficiales que establecen los montos topes de cada proyecto.

Pregunta 15: EN LA CERTIFICACION DE FONDOS, SE HABLA DE ACERAS Y CONTENES, IGUALMENTE EN EL TITULO DEL PLIEGO, MAS SIN EMBARGO, EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE INCLUYE, IMBORNALES Y BADENES.

Respuesta: Los imbornales y badenes son partes integral en la construcción de las aceras y contenes y los mismos están detallados en las fichas técnicas de cada proyecto.

Pregunta 16: EN CUANTOS LOTES PODRA UN OFERENTE PARTICIPAR? CUANTOS LOTES SE ADJUDICARAN POR OFERENTE ADJUDICATARIO?

El pliego de condiciones establece que los oferentes pueden participar en todos y cada uno de los lotes, y la adjudicación dependerá de la selección hecha por el Comité de Compras y Contrataciones, acogiéndose a los principios que establece la ley 340-06.

Pregunta 17: De acuerdo al cronograma, se dará respuesta a las preguntas en 5 días y se hará la recepción de documentos en 6 días. Se debe de verificar este lapso de tiempo, puesto que con la cantidad de interrogantes encontradas, no se podrá preparar la propuesta con las correcciones en 24 horas.

Respuesta: Respondiendo a esa inquietud se remitirá una enmienda para darle tiempo a arreglar dichas propuestas.

Pregunta 18: Suministrar las especificaciones del badén tipo A, espesor, resistencia de hormigón, aceo, etc.

Respuesta:

Esta respuesta está contemplada en las especificaciones generales para la construcción de carreteras (R-014).

Pregunta 19: Subir las especificaciones y detalles del bordillo tipo C para poder hacer los análisis.

Respuesta:

Esta respuesta está contemplada en las especificaciones generales para la construcción de carreteras (R-014).



Presidente del Comité de Compras y Contrataciones Publicas